


Schleswig-Holstein Netz AG An der Reitbahn 17 · 21218 Hittfeld / Seevetal

Landkreis Stade  
Der Landrat  
Planungsamt  
Am Sande 4  
21677 Stade



Schleswig-Holstein Netz AG

Netzcenter Hittfeld  
An der Reitbahn 17  
21218 Hittfeld / Seevetal  
www.sh-netz.com

Daniel Klingberg  
T 0 40-23 66-80 53  
F 0 40-23 66-1 80 53  
daniel.klingberg  
@sh-netz.com

16. Mai 2012

### Stellungnahme zum Regionalen Raumordnungsprogramm 2012 Landkreis Stade

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu o. g. Maßnahme nehmen wir wie folgt Stellung.

Von Seiten der Schleswig-Holstein Netz AG bestehen keine Bedenken gegen den uns vorgelegten Plan. Wir weisen jedoch auf die notwendige Freimeldung zur Kampfmit-telverordnung hin.

Im Landkreis befinden sich sowohl Nieder-, Mittel-, als auch Hochdruckleitung sowie Gasdruckregelanlagen.


Bei einer Bauausführung sind durch die ausführende Firma aktuelle Planauszüge rechtzeitig vor Baubeginn anzufordern sowie aus Sicherheitsgründen vor Beginn der Bauarbeiten die tatsächliche Lage und Überdeckung der Versorgungsanlagen durch Probeaufgrabungen festzustellen.

Das Merkblatt "Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" ist bei den Planun-gen zu beachten.

Wir bitten Sie, sich grundsätzlich mindestens 3 Monate vor Baubeginn mit dem Netz-center Hittfeld, An der Reitbahn 17, 21218 Seevetal in Verbindung zu setzen, damit alle erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Erdgasleitungen nicht überbaut oder bepflanzt werden dürfen.

Freundliche Grüße



Schleswig-Holstein Netz AG  
Netzcenter Hittfeld

Vorsitzender des  
Aufsichtsrats:  
Hans-Jakob Tiessen

Vorstand:  
Matthias Boxberger  
Andreas Fricke

Sitz: Quickborn  
Amtsgericht Pinneberg  
HRB 8122 PI